ＬＰＧパトロールチェックリスト　（　　月　　日　　時　　分　積場　　）

（運送会社名）　　（車番）　　（油種）ＬＰＧ

指差呼称必須項目	チェックポイント	評　価
1.アース接続・収納ヨシ （静電気事故防止）	・人体除電も兼ねて、アースは素手で操作する。	良 ・ 否
2. ローディングアーム接続･収納ヨシ （漏油防止）	・ローディングアームが確実に接続及びアーム先端のキャップを設置して正規の場所へ収納する。	良 ・ 否
3.緊急遮断弁開ヨシ	・緊急遮断弁を確実に開にする。	良 ・ 否
4.積込ガス種類及び数量確認ヨシ （誤積防止）	・積込ガスの種類と積込数量を確実に確認する。	良 ・ 否
5.積込開始から終了監視	・スタートボタンを押して積込状況の監視を表示器にて行い、積込終了したらランプ点灯確認し、終了ブザーを停止する。	良 ・ 否
6.緊急遮断弁閉ヨシ	・緊急遮断弁を確実に閉にする。	良 ・ 否
7.最終確認	・積込バルブ閉止確認やブリーダーバルブ閉止や歯止めの収納を確認し、ＤＣカードを抜いて最終確認する。	良 ・ 否
8.指差呼称	上記の各項目を確実な確認動作で声を出して指差呼称する。	
	指差呼称を総合的に５段階評価して下さい。 １・全くなし　２・指差のみ ３・声が小さい（ほとんど聞こえない） ４・良い（曲げた肘を伸ばし対象物を明確に指して指差動作が確実でメリハリがあり、はっきり聞こえる） ５・非常に良い（曲げた肘を伸ばし対象物を明確に指して指差動作が確実で、メリハリがあり、発声も大きな声で、他の模範となり、指導ができる）	評　価
9. 積込監視	緊急停止ができる位置で、流量計を確認しアーム/積込口からの溢れ/漏れがないことを監視する。	良　・　否

（注意、指導したことで該当項目に☑を。他に注意した事や良かった事をご記入下さい。）

☐歯止め位置不良　☐アースを素手でしていない　☐油種/数量確認不足

☐確実なローディングアーム装着　☐シートベルト不使用

その他具体的に（　　）

推薦　☐a.　指差呼称マイスター推薦　☐b.　指差呼称優良乗務員推薦

（推薦する場合は、a.　または　b.　にチェックを入れる）

氏名　　（年齢　　）（フルネームを記入して下さい。）

推薦基準

ａ．ｂ．とも指差呼称必須項目１．～７．と 9.　がすべて【良い】であること

ａ．ｂ．とも荷役の基本動作、手順が確実であること。

ａ．は、8.指差呼称が【5】で他者の模範となり、指導ができること。

b.　は、8.指差呼称が【4】で他者の模範となること。

パトロール者　（会社名：　　氏名：　　）