

災害事例 (不休業20)		災害発生前にリスクアセスメントの実施	無し
年月日(曜日)時刻:場所	2022年8月9日(火)	13時	屋上
職種:年齢:経験	監督	31才	8年
発災時の作業内容	朝から建設建屋屋上でのコンクリート押さえ作業等の施工管理を行い、昼休憩のため仮設事務所に戻ったところ、気分が悪くなったので事務所で横になり休憩(飲み水、冷却実施)していた。自力での歩行が難しい状態であったため熱中症の疑いがあると上司が判断し病院へ搬送した。 (空調服着用)		
傷病名:部位:程度	熱中症	-	不休業
事故の型:起因物	高温・低温の物との接触	:	環境等
原因	不安全な状態	・高温環境下での作業であった。	
	不安全な行動	・予定より長時間の作業を行った。	
	安全管理上の欠陥	・現場監督者への熱中症防止指導が不足していた。	
再発防止対策	・現場監督者においても、作業者同様の熱中症予防(水分、塩分の補給、WBGT値に応じた連続作業時間等)を実施することを指導し、遵守状況を確認する。		
再発防止対策に基づくリスクアセスメントの実施			無し

